



**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**

**TRZEBIEL**

ul. Kościuszki 14 a, 68 – 212 Trzebiel, woj. Lubuskie

NIP 928 – 10 – 04 – 884

tel. (68) 375 – 51 – 33

e-mail: [zgkimtrzebiel@pnet.pl](mailto:zgkimtrzebiel@pnet.pl)

Trzebiel dnia 11.03.2024 r

**ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ NR 252  
RADNEGO GMINY TRZEBIEL PANA DARIUSZA UJDAKA W SPRAWIE  
INTERWENCJI DOTYCZĄCEJ NISKIEGO CIŚNIENIA WODY W  
BUDYNKACH PRZY UL. DWORCOWA NR. 2 i 5**

W odpowiedzi na interpelację wniesioną w dniu 28.02.2024 r do Wójta Gminy Trzebiel za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy Trzebiel w sprawie niskiego ciśnienia wody w budynkach nr 2 i 5 w miejscowości Bronowice informuję, że powodem zaistniałej sytuacji są stare metalowe przyłącza wodne. Zgromadzona rdza osadzona na ściankach rury uniemożliwia jej przepływ do mieszkań i jednocześnie jest powodem spadku ciśnienia. Wobec tego przyłącza kwalifikują się do wymiany. Proponowany termin rozwiązania problemu w dniach 20.03.2024 r.- 27.03.2024 r.

KIEROWNIK ZAKŁADU  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
w TRZEBIELI  
*Zbigniew Łazarzki*

Otrzymują:

1. Radny Gminy – Dariusz Ujdak

2. Biuro Rady

3. a.a